



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1303:2015-08

TEST CERTIFICATE Nr./ No. 34-2/13

Der Firma
We confirm, that the company

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Str. 2
A-3130 Herzogenburg

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 1303
has met the requirements of DIN EN 1303

für das Produkt
for the product

AP2.6, AP3.6, ANS2.6, ANS3.6, APN.6,
PX.6, PXP.6, PXPA.6, PXA.6, PX3.6, PXQ.6, PXQA.6

in der Ausführung
in the version

Doppel-, Knauf-, Halbzylinder, Freilaufzylinder und
Zylinder mit Gefahrenfunktion
(Optional mit Anstecknut)/
Double-, knob-type-, half cylinder, free wheel cylinder and
cylinder with emergency mode of operation
(Optional with key guide)

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
according to the following classification key:

Gebrauchs- klasse Category of use	Dauerhaftig- keit Durability	Türmasse Door mass	Feuerwider- stand Fire resistance	Betriebs- sicherheit Safety	Korrosionsbest. + Temperatur Corrosion resistance and temperature	Verschluss- sicherheit Key related security	Angriffs- widerstand Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	B/C/D

Pos. 4: Bericht Nr./ Report No. 08061313-3, Rev1 vom/ from 17.12.2013, IBS A-4017 Linz, Holz / Holzwerkstoff und Stahl/ Wood / Wood material and steel
Pos. 8: Systembezeichnung ohne "LAM" – Klasse B/C/ System name without "LAM" – Class B/C,
Systembezeichnung mit "LAM" – Klasse D/ System name with "LAM" – Class D

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 8-7/06, 20-63/12 und 20-16/16 sowie die Dokumentation
Produkterweiterung 01 vom 23.04.2019 und Dokumentation Produkterweiterung 02 vom 12.10.2023 des
PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie
sich die Prüfgrundlage und / oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite und ersetzt das Prüfzeugnis 34-2/13 vom 26.04.2019.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 8-7/06, 20-63/12 and 20-16/16 as well as the documentation product
extension 01 from 23.04.2019 and documentation product extension 02 from 12.10.2023 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

This test certificate has a total of 1 page and replaces the test certificate 34-2/13 from 26.04.2019.

D-42551 Velbert, 14. November 2023

Sascha Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management



Olaf Lechte
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.